



REPUBLIKA HRVATSKA



VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-612-07/16-06/4

URBROJ: 2196/1-14-01-16-3

Vukovar, 19. veljače 2016. godine

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, temeljem članka 30. stavka 4. a vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” broj 80/13) povodom zahtjeva nositelja HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Vinkovci, Kralja Zvonimira 96, za provedbu Prethodne Ocjene prihvatljivosti zahvata za Ekološku mrežu za zahvat "Izgradnja - KTS 10(20)/0,4kV "Borovo 16" i KTS 10(20)/0,4kV "Borovo 17", Borovo- KB 10(20)kV priključni za KTS 10(20)/0,4kV "Borovo 16", Borovo- KB 10(20)kV priključni za KTS 10(20)/0,4kV "Borovo 17", Borovo- KB 10(20)kV priključni za KTS 10(20)/0,4kV "Borovo 16", do postojećegKB 10(20)kV za ŽRS- KB NN i MR NN rasplet iz KTS 10(20)/0,4kV „Borovo 16“, Borovo, k.č.br.2453, 2021/1, 2513, 2537, 2544, 2101/2 k.o. Borovo", d o n o s i

### RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat – "Izgradnja - KTS 10(20)/0,4kV "Borovo 16" i KTS 10(20)/0,4kV "Borovo 17", Borovo- KB 10(20)kV priključni za KTS 10(20)/0,4kV "Borovo 16", Borovo- KB 10(20)kV priključni za KTS 10(20)/0,4kV "Borovo 17", Borovo- KB 10(20)kV priključni za KTS 10(20)/0,4kV "Borovo 16", do postojećegKB 10(20)kV za ŽRS- KB NN i MR NN rasplet iz KTS 10(20)/0,4kV „Borovo 16“, Borovo, k.č.br.2453, 2021/1, 2513, 2537, 2544, 2101/2 k.o. Borovo", opisan u Idejnom projektu izrađenom u "Drawing" d.o.o. za inženjering Vinkovci, Duga ulica 24, Vinkovci, broj projekta: IP 063/15, po projektantu Ivanković Vladimiru, dipl.ing.el., iz prosinca 2015. godine, je prihvatljiv za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
- II. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije.

### Obrazloženje

Podnositelj HEP – Operater distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Vinkovci, Kralja zvonimira 96, Vinkovci, podnio je 26. siječnja 2016. godine zahtjev za provedbu Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat "Izgradnja - KTS 10(20)/0,4kV "Borovo 16" i KTS 10(20)/0,4kV "Borovo 17", Borovo- KB 10(20)kV priključni za KTS 10(20)/0,4kV "Borovo 16", Borovo- KB 10(20)kV priključni za KTS 10(20)/0,4kV "Borovo 17", Borovo- KB 10(20)kV priključni za KTS 10(20)/0,4kV "Borovo 16", do postojećegKB 10(20)kV za ŽRS- KB NN i MR NN rasplet iz KTS 10(20)/0,4kV „Borovo 16“, Borovo, k.č.br.2453, 2021/1, 2513, 2537, 2544, 2101/2 k.o. Borovo", opisan u Idejnom projektu izrađenom u "Drawing" d.o.o. za inženjering Vinkovci, Duga ulica 24, Vinkovci, broj projekta: IP 063/15, po projektantu Ivanković Vladimiru, dipl.ing.el., iz prosinca 2015. godine.

Predmetnim zahvatom planira se izgradnja elektroenergetske infrastrukture radi napajanja električnom energijom dijela naselja Borovo. Prva faza zahvata uključuje izgradnju dviju montažnih armiranobetonskih distributivnih trafostanica te srednjenaponskog kabela, ukupne duljine trase 1341 m. U drugoj fazi izvest će se kabelska i zračna niskonaponska mreža iz nove KTS 10(20)/0,4 kV „Borovo 16" te demontirati postojeći srednjenaponski kabel u duljini 5 m. Ukupna duljina trase KB NN raspleta iznositi će 760 m, a MR NN rasplet izvest će se ugradnjom betonskih stupova.

Nositelj zahvata je uz zahtjev priložio jedan primjerak Idejnog projekta u tiskanom obliku te jedan primjerak Idejnog projekta u digitalnom obliku, a sve u skladu sa člankom 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu ("NN", broj 146/14).

Dopisom URBROJ: 2196/1-14-01-16-2 od 27. siječnja 2016. godine zatraženo je temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode prethodno Mišljenje od Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP).

Dana 19. veljače 2016. godine dostavljeno je Mišljenje KLASA: 612-07/16-38/64; URBROJ: 427-07-17-16-2, od 08. veljače 2016. godine u kojem je navedeno da se planirani zahvat ne nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, NN 124/13, 105/15), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000372 Dunav — Vukovar.

S obzirom na lokaciju i karakteristike zahvata, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže.

Slijedom gore iznesenoga, temeljem članka 30. stavak 4., a u vezi uz članka 29. stavaka 2., te članka 2. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („NN“ 146/14) odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja. U točki II. izreke ovoga rješenja odlučeno je temeljem odredbe članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13).

Upravna pristojba za izdavanje ovog rješenja propisno je naplaćena u iznosu od 70,00 kn. državnih biljega prema Tar. broju 1. i 2. Tarifa upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, iz Zagreba, u roku od 15 dana od njegova primitka. Žalba se predaje u pisanom obliku neposredno ili poštom, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik, putem tijela koje je izdalo ovo rješenje. Na žalbu se plaća 50, 00 kn upravne pristojbe po tar.br. 3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama.

 **PROČELNICA:**  
Silvana Tvrz, dipl.ing.građ.

#### Dostaviti:

1. HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Vinkovci, Kralja Zvonimira 96, 32100 Vinkovci
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske poslove zaštite prirode, Inspekcija zaštite prirode – Ured Vukovar, Olajnica 19, PP 43, 32 000 Vukovar
4. Evidencija, ovdje
5. Arhiva