



REPUBLIKA HRVATSKA



VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-612-07/15-06/29

URBROJ: 2196/1-14-01-15-3

Vukovar, 24. kolovoz 2015. godine

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, temeljem članka 30. stavka 4. a vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” broj 80/13) povodom zahtjeva nositelja HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Vinkovci, Kralja Zvonimira 96, za provedbu Prethodne Ocjene prihvatljivosti zahvata za Ekološku mrežu za zahvat "Izgradnja - Zračni (DV) i kabelski (KB) dalekovod 10(20)kv Gunja - Čisto " na k.č. broj 2289, 2146, 184/1, 184/2, 183, 182, 181, 180/2, 179, 178/2, 177/1, 177/2, 176/2, 176/1, 2239, 175, 174, 173, 172, 171/1, 170, 169/2, 168/2, 167/2, 167/1, 166, 165, 164/2, 163, 162/2, 161/1, 160, 159, 158, 157/2, 157/1, 156/2, 156/1, 155, 154, 153/5, 153/9, 153/4, 153/3, 153/6, 153/7, 153/8, 153/2, 153/1, 2127 k.o. Gunja i k.č. broj 1021/1 i 1021/2 k.o. Rajevo Selo, d o n o s i

RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat – "Izgradnja - Zračni (DV) i kabelski (KB) dalekovod 10(20)kv Gunja - Čisto " na k.č. broj 2289, 2146, 184/1, 184/2, 183, 182, 181, 180/2, 179, 178/2, 177/1, 177/2, 176/2, 176/1, 2239, 175, 174, 173, 172, 171/1, 170, 169/2, 168/2, 167/2, 167/1, 166, 165, 164/2, 163, 162/2, 161/1, 160, 159, 158, 157/2, 157/1, 156/2, 156/1, 155, 154, 153/5, 153/9, 153/4, 153/3, 153/6, 153/7, 153/8, 153/2, 153/1, 2127 k.o. Gunja i k.č. broj 1021/1 i 1021/2 k.o. Rajevo Selo, opisan u Idejnom projektu, broj projekta: IP 032/15, po ovlaštenom projektantu Ivanković Vladimiru, dipl.ing.el., iz travnja 2015. godine, je prihvatljiv za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
- II. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije.

Obrazloženje

Podnositelj HEP – Operater distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Vinkovci, Kralja zvonimira 96, Vinkovci, podnio je 06. srpnja 2015. godine zahtjev za provedbu Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat "Izgradnja - Zračni (DV) i kabelski (KB) dalekovod 10(20)kv Gunja - Čisto " na k.č. broj 2289, 2146, 184/1, 184/2, 183, 182, 181, 180/2, 179, 178/2, 177/1, 177/2, 176/2, 176/1, 2239, 175, 174, 173, 172, 171/1, 170, 169/2, 168/2, 167/2, 167/1, 166, 165, 164/2, 163, 162/2, 161/1, 160, 159, 158, 157/2, 157/1, 156/2, 156/1, 155, 154, 153/5, 153/9, 153/4, 153/3, 153/6, 153/7, 153/8, 153/2, 153/1, 2127 k.o. Gunja i k.č. broj 1021/1 i 1021/2 k.o. Rajevo Selo, opisan u Idejnom projektu, broj projekta: IP 032/15, po ovlaštenom projektantu Ivanković Vladimiru, dipl.ing.el., iz travnja 2015. godine.

Projektom je planirana gradnja dalekovoda i polaganje podzemnih kablova koji spajaju KTS „Mak Dizdar" u Gunji s ŽSTS „Naselje čisto". Duljina trase dalekovoda od KTS „Mak Dizdar" do stupa 12 je 880 m, te od stupa 4 do ŽSTS „Gunja 7" 160 m, dok je od stupa 12 do ŽSTS „Naselje čisto" predviđeno polaganje podzemnog kabela u duljini 395 m.

Nositelj zahvata je uz zahtjev priložio dva primjerka Idejnog projekta u tiskanom obliku te jedan primjerak Idejnog projekta u digitalnom obliku, a sve u skladu sa člankom 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu ("NN", broj 146/14).

Dopisom URBROJ 2196/1-14-01-15-2 od 07. srpnja 2015. godine zatraženo je temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode prethodno Mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode.

Dana 14. kolovoza. 2015. godine dostavljeno je Mišljenje KLASA: 612-07/15-38/465; URBROJ: 366-06-04-15-2, od 04. kolovoza 2015. godine u kojem je navedeno da se planirani zahvat ne nalazi se

unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, NN 124/13). Najbliža su područja ekološke mreže od trase zahvata udaljena oko 800 m i to samo na krajnjim točkama trase.

Uzevši u obzir smještaj i tip zahvata, prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te smatramo da je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Iako se trasa zahvata ne nalazi na području ekološke mreže, s obzirom na to da je Republika Hrvatska stranka Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (Bonska Konvencija) od 2000. godine (Zakon o potvrđivanju konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (Bonska konvencija), Narodne novine - Međunarodni ugovori, 06/00), u cilju smanjenja stradanja ciljnih vrsta ptica okolnih područja ekološke mreže potrebno je tehničko rješenje dalekovoda izvesti na način da se ptice zaštite od strujnog udara te sudara sa žicama dalekovoda.

Slijedom gore iznesenoga, temeljem članka 30. Stavak 4., a u vezi uz članka 29. stavaka 2., te članka 2. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („NN“ 146/14) odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja. U točki II. izreke ovoga rješenja odlučeno je temeljem odredbe članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13).

Upravna pristojba za izdavanje ovog rješenja propisno je naplaćena u iznosu od 70,00 kn. državnih biljega prema Tar. broju 1. i 2. Tarifa upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Republike Austrije 14, iz Zagreba, u roku od 15 dana od njegovog primitka.

Žalba se predaje u pisanom obliku neposredno ili poštom, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik, putem tijela koje je izdalo ovo rješenje. Na žalbu se plaća 50, 00 kn upravne pristojbe po tar.br. 3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama



PROČELNICA:

Silvana Turz, dipl.ing.građ.

Dostaviti:

1. HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Vinkovci, Kralja Zvonimira 96, 32100 Vinkovci
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske poslove zaštite prirode, Inspekcija zaštite prirode – Ured Vukovar, Olajnica 19, PP 43, 32 000 Vukovar
4. Evidencija, ovdje
5. Arhiva