



REPUBLIKA HRVATSKA



VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

KLASA: UP/I°-612-07/17-06/4
URBROJ: 2196/1-14-01-17-4
Vukovar, 10. veljače 2017. godine

Zamjenica pročelnice u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode po ovlaštenju župana Vukovarsko-srijemske županije, klasa: UP/I°-120-02/16-01/41, Ur. Br.: 2196/1-01-16-1 od 17. listopada 2016. godine, temeljem članka 30. stavka 4. a vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” broj 80/13) povodom zahtjeva nositelja HEP ODS d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, za provedbu Prethodne Ocjene prihvatljivosti zahvata za Ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja - KB 10(20) kV priključni za MTS 10(20)/0,4 kV "UPOV", Vukovar, na k.č. br 3991/3, 4000/5, 4000/1, 7068/1, 7068/21, 7068/22 k.o. Vukovar“, d o n o s i

RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat – „Izgradnja - KB 10(20) kV priključni za MTS 10(20)/0,4 kV "UPOV", Vukovar, na k.č. br 3991/3, 4000/5, 4000/1, 7068/1, 7068/21, 7068/22 k.o. Vukovar“, opisan u Idejnom projektu izrađenom od "Drawing" d.o.o. za inženjering Vinkovci, Duga ulica 24, Vinkovci, broj projekta: IP 073/16, po projektantu Ivanković Vladimiru, dipl.ing.el., iz prosinca 2016. godine, je prihvatljiv za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
- II. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije.

Obrazloženje

Podnositelj zahtjeva HEP ODS d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, podnio je 10. siječnja 2017. godine zahtjev za provedbu Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja - KB 10(20) kV priključni za MTS 10(20)/0,4 kV "UPOV", Vukovar, na k.č. br 3991/3, 4000/5, 4000/1, 7068/1, 7068/21, 7068/22 k.o. Vukovar“, opisan u Idejnom projektu izrađenom od "Drawing" d.o.o. za inženjering Vinkovci, Duga ulica 24, Vinkovci, broj projekta: IP 073/16, po projektantu Ivanković Vladimiru, dipl.ing.el., iz prosinca 2016. godine.

Projektom je planirana izgradnja novog srednjenaponskog kabelskog dalekovoda KB 10(20) kV, od postojeće KTS 10(20)/0,4kV "AMD", Vukovar do nove MTS 10(20)/0,4kV "UPOV", Vukovar. Trasa kabela prolazi k.č.br. 3991/3, 4000/5, 4000/1, 7068/1, 7068/21, 7068/22 k.o. Vukovar. Dimenzije rova u koji se polažu kabele su: širina 0,6m, dubina 0,8 (1,2) m i duljina cca 705 m. Kabele će se pri prolasku ispod kanala, kolnih ulaza, betonskih stupova i cesta položiti u zaštitnim cijevima. Uzemljenje srednjenaponske mreže izvodi se FeZn 25x4 mm u zemljanom rovu, u trasi srednjenaponske mreže. Nakon izvođenja radova na izgradnji KB10(20) kV, zelene površine, staze i kolnike dovesti u prvotno stanje.

Nositelj zahvata je uz zahtjev priložio dva primjerka Idejnog projekta u tiskanom obliku te jedan primjerak Idejnog projekta u digitalnom obliku, a sve u skladu sa člankom 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu ("NN", broj 146/14).

Tijekom predmetnog postupka ovaj Upravni odjel je Zaključkom KLASA: UP/I-612-07/17-06/4; URBROJ: 2196/1-16-01-17-3, od 10. siječnja 2017. godine zatražio nadopunu Idejnog projekta. 24. siječnja 2017. godine dostavljeno je traženo.

U predmetnom postupku, a temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode, zatraženo je mišljenje KLASA: UP/I°-612-07/17-06/4, URBROJ: 2196/1-14-01-17-3 od 26. siječnja 2017. godine od Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), Radnička cesta 80/7, 10 000 Zagreb.

9. veljače 2017. godine dostavljeno je prethodno mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), KLASA: 612-07/17-38/85; URBROJ: 427-06-4-17-2, od 6. veljače 2017. godine u kojem je navedeno da se planirani zahvat nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, NN 124/13, 105/15), područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000372 Dunav-Vukovar.

S obzirom na lokaciju i karakteristike zahvata, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže.

Slijedom gore iznesenoga, temeljem članka 30. stavka 4., a u vezi članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja. U točki II. izreke ovoga rješenja odlučeno je temeljem odredbe članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.

Upravna pristojba za izdavanje ovog rješenja propisno je naplaćena u iznosu od 70,00 kn. državnih biljega prema Tar. broju 1. i 2. Tarifa upravnih pristojbi, Uredbi o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, iz Zagreba, u roku od 15 dana od njegova primitka.

Žalba se predaje ovom Odsjeku u ovom Upravnom odjelu u pismenom obliku neposredno, može se poslati poštom u obliku elektroničke isprave izrađene sukladno zakonu ili usmeno izjaviti na zapisnik putem tijela koje je izdalo ovo rješenje. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn po tar.br. 3. Tarife upravnih pristojbi prema Uredbi o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17).



ZAMJENICA PROČELNICE:

Natasa Radočić, mag.biol.univ.spec.oecol.

Dostaviti s povratikom:

1. HEP ODS d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za inspeksijske poslove zaštite prirode, Inspekcija zaštite prirode – Ured Đakovo, Matije Gupca 13 (pp2), 31400 Đakovo
4. Evidencija, ovdje
5. Arhiva