



REPUBLIKA
HRVATSKA



VUKOVARSK

O-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

KLASA: UP/I^o-612-07/16-06/123
URBROJ: 2196/1-14-01-16-3
Vukovar, 9. studenoga 2016. godine

Zamjenica pročelnice u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode po ovlaštenju župana Vukovarsko-srijemske županije, klasa: UP/I^o-120-02/16-01/41, Ur. Br.: 2196/1-01-16-1 od 17. listopada 2016. godine, temeljem članka 30. stavka 4. a vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” broj 80/13) povodom zahtjeva nositelja HEP d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, za provedbu Prethodne Ocjene prihvatljivosti zahvata za Ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja - DTS 10(20)/0,4kV "Gunja 18", Gunja - KB 10(20)kV priključni za DTS 10(20)/0,4kV "Gunja 18" Gunja - Kabelaška kanalizacija i signalni kabel od DTS „Gunja 18" do novog SB 315/12, na k.č. 433/4, 2305, 2251, 2235 k.o. Gunja“, donosi

RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat – „Izgradnja - DTS 10(20)/0,4kV "Gunja 18", Gunja - KB 10(20)kV priključni za DTS 10(20)/0,4kV "Gunja 18" Gunja - Kabelaška kanalizacija i signalni kabel od DTS „Gunja 18" do novog SB 315/12, na k.č. 433/4, 2305, 2251, 2235 k.o. Gunja“, opisan u Idejnom projektu, izrađenom u "Drawing" d.o.o. za inženjering Vinkovci, Duga ulica 24, Vinkovci, broj projekta: IP 044/16, po projektantu Ivanković Vladimiru, dipl.ing.el., iz srpnja 2016. godine, je prihvatljiv za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
- II. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije.

Obrazloženje

Podnositelj zahtjeva HEP d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, podnio je 26. listopada 2016. godine zahtjev za provedbu Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja - DTS 10(20)/0,4kV "Gunja 18", Gunja - KB 10(20)kV priključni za DTS 10(20)/0,4kV "Gunja 18" Gunja - Kabelaška kanalizacija i signalni kabel od DTS „Gunja 18" do novog SB 315/12, na k.č. 433/4, 2305, 2251, 2235 k.o. Gunja“, opisan u Idejnom projektu, izrađenom u "Drawing" d.o.o. za inženjering Vinkovci, Duga ulica 24, Vinkovci, broj projekta: IP 044/16, po projektantu Ivanković Vladimiru, dipl.ing.el., iz srpnja 2016. godine.

Za priključenje bioplinske elektrane Bionardo Gunja izgradit će se nova trafostanica DTS 10(20)/0,4 kV „Gunja 18". Napajanje DTS izvest će se s dva srednjenaponska kabela interpolacijom u postojeći kabel 10(20)kV od PTTS Gunja 2 do ŽSTS Gunja 8. Nova DTS „Gunja 18" izgradit će se k.č.br. 433/4, a novi srednjenaponski kabel će se izgraditi na k.č.br. 433/4, 2305, 2251, 2235 k.o. Gunja.

Nositelj zahvata je uz zahtjev priložio dva primjerka Idejnog projekta u tiskanom obliku te jedan primjerak Idejnog projekta u digitalnom obliku, a sve u skladu sa člankom 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu ("NN", broj 146/14).

U predmetnom postupku, a temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode, zatraženo je mišljenje KLASA: UP/I^o-612-07/16-06/123, URBROJ: 2196/1-14-01-16-2 od 27. listopada 2016. godine od Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), Radnička cesta 80/7, 10 000 Zagreb.

Dana 9. studenoga 2016. godine dostavljeno je prethodno Mišljenje KLASA: 612-07/16-38/994; URBROJ: 427-06-4-16-2, od 4. studenoga 2016. godine u kojem je navedeno da se planirani zahvat nalazi izvan područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, NN 124/13, 105/15), a od najbližeg područja ekološke mreže lokacija zahvata udaljena je oko 800 m.

S obzirom na lokaciju i karakteristike zahvata, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže.

Slijedom gore iznesenoga, temeljem članka 30. stavka 4., a u vezi članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja. U točki II. izreke ovoga rješenja odlučeno je temeljem odredbe članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.

Upravna pristojba za izdavanje ovog rješenja propisno je naplaćena u iznosu od 70,00 kn. državnih biljega prema Tar. broju 1. i 2. Tarifa upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine” broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, iz Zagreba, u roku od 15 dana od njegova primitka.

Žalba se predaje ovom Odsjeku u ovom Upravnom odjelu u pismenom obliku neposredno, može se poslati poštom u obliku elektroničke isprave izrađene sukladno zakonu ili usmeno izjaviti na zapisnik putem tijela koje je izdalo ovo rješenje. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50, 00 kn po tar.br. 3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama.



ZAMJENICA PROČELNICE:

Nataša Radojčić, mag.biol.univ.spec.oecol.

Dostaviti s povratikom:

1. HEP d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske poslove zaštite prirode, Inspekcija zaštite prirode – Ured Đakovo, Matije Gupca 13 (pp2), 31400 Đakovo
4. Evidencija, ovdje
5. Arhiva