



REPUBLIKA HRVATSKA



VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Služba za prostorno planiranje,
gradnju i zaštitu okoliša
Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

KLASA: UP/I^o-612-07/17-06/48
URBROJ: 2196/1-14-01-17-3
Vukovar, 24. travnja 2017. godine

Zamjenica pročelnice u Službi za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode po ovlaštenju župana Vukovarsko-srijemske županije, klasa: UP/I^o-120-02/16-01/41, Ur. Br.: 2196/1-01-16-1 od 17. listopada 2016. godine, temeljem članka 30. stavka 4. a vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” broj 80/13) povodom zahtjeva nositelja HEP d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, za provedbu Prethodne Ocjene prihvatljivosti zahvata za Ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja -DV i KB 10(20) kV Gaboš – Karadžićevo i KB 10(20) kV priključni za SBTS Zorić, na k.č. br. 60, 781, 800, 758, 801, 596, 752, 802, 803 k.o. Gaboš , 234/2, 747, 746, 336, 782, 331, 621, 584 k.o. Karadžićevo“, d o n o s i

RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat – „Izgradnja -DV i KB 10(20) kV Gaboš – Karadžićevo i KB 10(20) kV priključni za SBTS Zorić, na k.č. br. 60, 781, 800, 758, 801, 596, 752, 802, 803 k.o. Gaboš , 234/2, 747, 746, 336, 782, 331, 621, 584 k.o. Karadžićevo“, opisan u Idejnom projektu izrađenom od „Drawing” d.o.o. za inženjering Vinkovci, Duga ulica 24, Vinkovci, broj projekta: IP 011/17, po projektantu Vladimiru Ivanković, dipl.ing.el., iz ožujka 2017. godine, je prihvatljiv za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
- II. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije.

O b r a z l o ž e n j e

Podnositelj zahtjeva HEP d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, podnio je 28. ožujka 2017. godine zahtjev za provedbu Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja -DV i KB 10(20) kV Gaboš – Karadžićevo i KB 10(20) kV priključni za SBTS Zorić, na k.č. br. 60, 781, 800, 758, 801, 596, 752, 802, 803 k.o. Gaboš , 234/2, 747, 746, 336, 782, 331, 621, 584 k.o. Karadžićevo“, opisan u Idejnom projektu izrađenom od „Drawing” d.o.o. za inženjering Vinkovci, Duga ulica 24, Vinkovci, broj projekta: IP 011/17, po projektantu Vladimiru Ivanković, dipl.ing.el., iz ožujka 2017. godine.

U postojećoj trasi dalekovoda Podrinje - Markušica izgraditi novi stup SB 1600/12 GOLR i ugraditi NPS 24B1 250A. Od novog SB 1600/12 GOLR do novog ME-RSN ugraditi kabel 3x (NA2XS(F)2Y 1x150 mm2), od novog ME-RSN-a do postojećeg SB 2500/12 ugraditi kabel 3x (NA2XS(F)2Y 1x150 mm2). KB 10(20) kV od novog ME-RSN do transformatorske stanice SBTS Zorić izvesti polaganjem kabela 3x(NA2XS(F)2Y 1x70 mm2). Uzemljenje, srednjenaponske mreže izvodi se FeZn 25x4 mm u zemljanom rovu, u trasi srednjenaponske mreže. Kabele pri prolasku ispod kanala, kolnih ulaza, i cesta položiti u zaštitnim cijevima. Kabele položiti u kabelski rov tako da se zadovolje minimalne udaljenosti od postojećih položenih instalacija komunalne infrastrukture, propisane posebnim uvjetima.

Nositelj zahvata je uz zahtjev priložio dva primjerka Idejnog projekta u tiskanom obliku te jedan primjerak Idejnog projekta u digitalnom obliku, a sve u skladu sa člankom 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („NN”, broj 146/14).

U predmetnom postupku, a temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode, zatraženo je mišljenje KLASA: UP/I^o-612-07/17-06/48, URBROJ: 2196/1-14-01-17-2 od 28. ožujka 2017. godine od Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), Radnička cesta 80/7, 10 000 Zagreb.

24. travnja 2017. godine dostavljeno je Mišljenje od Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP) KLASA: 612-07/17-38/445; URBROJ: 427-06-4-17-2, od 21. travnja 2017. godine u kojem je navedeno

da se planirani zahvat ne nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži NN 124/13, 105/15), najbliže područje ekološke mreže udaljeno je od lokacije zahvata oko 11 km.

S obzirom na lokaciju i karakteristike zahvata, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže.

Slijedom gore iznesenoga, temeljem članka 30. stavka 4., a u vezi članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja. U točki II. izreke ovoga rješenja odlučeno je temeljem odredbe članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.

Upravna pristojba za izdavanje ovog rješenja propisno je naplaćena u iznosu od 70,00 kn. državnih biljega prema Tar. broju 1. i 2. Tarifa upravnih pristojbi, Uredbi o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17 i 37/17).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, iz Zagreba, u roku od 15 dana od njegova primitka.

Žalba se predaje ovom Odsjeku u ovoj Službi u pismenom obliku neposredno, može se poslati poštom u obliku elektroničke isprave izrađene sukladno zakonu ili usmeno izjaviti na zapisnik putem tijela koje je izdalo ovo rješenje. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn po tar.br. 3. Tarife upravnih pristojbi prema Uredbi o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17).



ZAMJENICA v.d. PROČELNIKA:
Nataša Radojčić, mag.biol.univ.spec.oecol.

Dostaviti s povraticom:

1. HEP d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za inspekcijske poslove zaštite prirode, Inspekcija zaštite prirode – Ured Đakovo, Matije Gupca 13 (pp2), 31400 Đakovo
4. Evidencija, ovdje
5. Arhiva