



REPUBLIKA HRVATSKA



VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-612-07/16-06/70
URBROJ: 2196/1-14-01-16-3
Vukovar, 29. lipanj 2016. godine

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, temeljem članka 30. stavka 4. a vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” broj 80/13) povodom zahtjeva nositelja HEP d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, za provedbu Prethodne Ocjene prihvatljivosti zahvata za Ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja - KTS 10(20)/0,4kV "Mirkovci 10", Mirkovci, - VTS 10(20)/0,4kV "Mirkovci 11", Mirkovci, - KB 10(20)kV od postojećeg ZDV 10(20)kV Vinkovci 2, – Vrapčana do KTS 10(20)/0,4kV „Mirkovci 10“, Mirkovci, - KB 10(20)kV KTS 10(20)/0,4kV „Mirkovci 10“, – VTS 10(20)/0,4 „Mirkovci11“, Mirkovci, - KB NN i MR NN rasplet iz KTS 10(20)/0,4kV "Mirkovci 10", Mirkovci, - KB NN i MR NN rasplet iz VTS 10(20)/0,4kV "Mirkovci 11", Mirkovci, - prijedlog parcelacije, na k.č. 2111/2, 2111/1, 2237/1, 2237/2, 2237/3, 2238, 2240, 2200, 2199, 2208, 2270, 2213, k.o. Mirkovci", d o n o s i

RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat – „Izgradnja - KTS 10(20)/0,4kV "Mirkovci 10", Mirkovci, - VTS 10(20)/0,4kV "Mirkovci 11", Mirkovci, - KB 10(20)kV od postojećeg ZDV 10(20)kV Vinkovci 2, – Vrapčana do KTS 10(20)/0,4kV „Mirkovci 10“, Mirkovci, - KB 10(20)kV KTS 10(20)/0,4kV „Mirkovci 10“, – VTS 10(20)/0,4 „Mirkovci11“, Mirkovci, - KB NN i MR NN rasplet iz KTS 10(20)/0,4kV "Mirkovci 10", Mirkovci, - KB NN i MR NN rasplet iz VTS 10(20)/0,4kV "Mirkovci 11", Mirkovci, - prijedlog parcelacije, na k.č. 2111/2, 2111/1, 2237/1, 2237/2, 2237/3, 2238, 2240, 2200, 2199, 2208, 2270, 2213, k.o. Mirkovci", opisan u Idejnom projektu izrađenom u "Drawing" d.o.o. za inženjering Vinkovci, Duga ulica 24, Vinkovci, broj projekta: IP 031/16, po projektantu Ivanković Vladimiru, dipl.ing.el., iz svibnja 2016. godine, je prihvatljiv za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
- II. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije.

Obrazloženje

Podnositelj zahtjeva HEP d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, podnio je 06. lipnja 2016. godine zahtjev za provedbu Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja - KTS 10(20)/0,4kV "Mirkovci 10", Mirkovci, - VTS 10(20)/0,4kV "Mirkovci 11", Mirkovci, - KB 10(20)kV od postojećeg ZDV 10(20)kV Vinkovci 2, – Vrapčana do KTS 10(20)/0,4kV „Mirkovci 10“, Mirkovci, - KB 10(20)kV KTS 10(20)/0,4kV „Mirkovci 10“, – VTS 10(20)/0,4 „Mirkovci11“, Mirkovci, - KB NN i MR NN rasplet iz KTS 10(20)/0,4kV "Mirkovci 10", Mirkovci, - KB NN i MR NN rasplet iz VTS 10(20)/0,4kV "Mirkovci 11", Mirkovci, - prijedlog parcelacije, na k.č. 2111/2, 2111/1, 2237/1, 2237/2, 2237/3, 2238, 2240, 2200, 2199, 2208, 2270, 2213, k.o. Mirkovci", opisan u Idejnom projektu izrađenom u "Drawing" d.o.o. za inženjering Vinkovci, Duga ulica 24, Vinkovci, broj projekta: IP 031/16, po projektantu Ivanković Vladimiru, dipl.ing.el., iz svibnja 2016. godine.

Predmetnim zahvatom planirana je izgradnja transformatorskih stanica KTS 10(20)/0,4kV "Mirkovci 10" i VTS 10(20)/0,4kV "Mirkovci 11" koje se izvode ugradnjom montažne armiranobetonske kućice. KB 10(20)kV se izvodi polaganjem kabela od postojećeg ZDV 10(20)kV Vinkovci 2 - Vrapčana do nove KTS 10(20)/0,4kV „Mirkovci 10" te od nje do nove VTS 10(20)/0,4 „Mirkovci 11" (ukupna dužina KB 10(20)kV kabela je oko 1221 m). Niskonaponska podzemna mreža KB NN će se izvesti ugradnjom kabela ukupne dužine trase oko 1274 m, a nadzemna mreža MR NN ugradnjom betonskih stupova kao nosača niskonaponskog snopa ukupne dužine trase oko 2718 m. KTS 10(20)/0,4kV "Mirkovci 10 i VTS 10(20)/0,4kV "Mirkovci 11" napajati će se iz TS 35/10 kV „Vinkovci 2".

Nositelj zahvata je uz zahtjev priložio dva primjerka Idejnog projekta u tiskanom obliku te jedan primjerak Idejnog projekta u digitalnom obliku, a sve u skladu sa *člankom 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu* ("NN", broj 146/14).

Dopisom URBROJ: 2196/1-14-01-16-2 od 07. lipnja 2016. godine zatraženo je temeljem *članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode* prethodno Mišljenje od Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), Radnička cesta 80/7, 10 000 Zagreb.

Dana 28. lipnja 2016. godine dostavljeno je prethodno Mišljenje KLASA: 612-07/16-38/575; URBROJ: 427-07-10-16-2, od 15. lipnja 2016. godine u kojem je navedeno da se planirani zahvat ne nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, NN 124/13, 105/15), a najbliže područje ekološke mreže predmetnom zahvatu su Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2001414 Spačvanski bazen“ i Područje očuvanja značajno za ptice (POP) „HR1000006 Spačvanski bazen“, oba udaljena oko 1,8 km.

S obzirom na lokaciju i karakteristike zahvata, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže.

Slijedom gore iznesenoga, temeljem *članka 30. stavka 4.*, a u vezi *članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode* te *članka 2. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu* („NN“ 146/14) odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja. U točki II. izreke ovoga rješenja odlučeno je temeljem odredbe *članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode*.

Upravna pristojba za izdavanje ovog rješenja propisno je naplaćena u iznosu od 70,00 kn. državnih biljega prema Tar. broju 1. i 2. *Tarifa upravnih pristojbi*, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, iz Zagreba, u roku od 15 dana od njegova primitka.

Žalba se predaje u pisanom obliku neposredno ili poštom, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik, putem tijela koje je izdalo ovo rješenje. Na žalbu se plaća 50, 00 kn upravne pristojbe po tar.br. 3. *Tarife upravnih pristojbi* Zakona o upravnim pristojbama.



Dostaviti:

1. HEP d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske poslove zaštite prirode, Inspekcija zaštite prirode – Ured Vukovar, Olajnica 19, PP 43, 32 000 Vukovar
4. Evidencija, ovdje
5. Arhiva